

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024	00:00	19,63	18,97	0,66	1			1	1	1		3,12
	01:00	18,33	17,65	0,68				1	1	1		2,76
	02:00	17,05	16,27	0,78				1	1	1		4,60
	03:00	16,47	15,18	1,29				1	1	1		4,07
	04:00	16,17	14,96	1,21				1	1	1		3,73
	05:00	16,19	14,83	1,36				1	1	1		3,75
	06:00	16,58	13,70	2,89				1	1	1		4,15
	07:00	18,02	13,68	4,33				1	1	1		5,52
	08:00	19,88	14,16	5,72				1	1	1		6,93
	09:00	21,02	15,04	5,99				1	1	1		7,36
	10:00	21,72	15,62	6,11				1	1	1		7,60
	11:00	22,65	16,75	5,89				1	1	1		7,92
	12:00	23,51	18,89	4,62		1			1	1		8,16
	13:00	24,45	20,08	4,37		1			1	1	2	8,09
	14:00	24,42	19,85	4,56		1			1	1	2	7,86
	15:00	24,11	19,41	4,70		1			1	1	2	7,75
	16:00	24,14	18,86	5,28		1			1	1	2	7,75
	17:00	24,85	18,78	6,07		1			1	1	2	8,01
	18:00	26,49	19,59	6,90		1			1	1	2	8,65
	19:00	26,67	19,84	6,83		1			1	1	1	8,75
	20:00	27,07	20,36	6,72		1			1	1	1	8,75
	21:00	25,46	19,32	6,15		1			1	1	1	8,71
	22:00	24,38	18,47	5,91		1			1	1		8,53
	23:00	23,40	17,13	6,27		1			1	1		8,19

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης