

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2024	00:00	29,68	28,67	1,01	1	1	1					1			7,40	7,80
	01:00	27,60	26,85	0,75	1	1	1					1			9,23	9,19
	02:00	26,02	25,75	0,27	1	1	1					1			8,30	7,81
	03:00	24,69	24,60	0,10	1	1	1								8,91	8,43
	04:00	23,82	23,74	0,08	1	1	1								8,64	8,07
	05:00	23,53	23,40	0,13	1	1	1								8,21	7,77
	06:00	23,17	22,59	0,58	1	1	1								7,39	7,12
	07:00	24,68	24,32	0,36	1	1	1								9,02	8,66
	08:00	27,25	27,19	0,07	1	1	1							1	10,02	10,18
	09:00	30,17	30,05	0,12	1	1	1							5	8,75	8,39
	10:00	31,72	31,48	0,23	1	1	1							5	8,89	8,18
	11:00	32,48	32,18	0,30	1	1	1							7	8,61	7,75
	12:00	33,98	33,68	0,30	1	1	1	1						3	8,56	8,19
	13:00	35,93	35,05	0,89	1	1	1	1							10,24	10,05
	14:00	36,37	35,30	1,07	1	1	1	1							10,25	10,38
	15:00	34,98	33,57	1,41	1	1	1	1							9,79	9,12
	16:00	34,03	32,73	1,31	1	1	1	1							8,99	8,32
	17:00	33,58	32,29	1,29	1	1	1	1							8,72	7,98
	18:00	33,27	31,82	1,45	1	1	1	1							8,35	7,63
	19:00	33,82	32,43	1,40	1	1	1	1							8,14	7,38
	20:00	33,38	31,98	1,40	1	1	1	1							8,86	8,11
	21:00	33,09	31,98	1,11	1	1	1	1							8,56	7,80
	22:00	31,72	30,74	0,98	1	1	1	1							7,08	6,31
	23:00	30,19	28,87	1,32	1	1	1	1							5,39	5,30

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 και η G3 λειτουργούν σε ισχύ έως 10WM . Τα ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΑΠ ΨΑΡΩΝ, ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσιάζουν πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας..

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης