

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ													
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
22/8/24 0:00	160,24	131,57	28,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,33		
22/8/24 1:00	151,64	119,60	32,04	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
22/8/24 2:00	145,24	112,05	33,19	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1					48,55	48,55		
22/8/24 3:00	140,58	108,45	32,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1			48,55	48,24		
22/8/24 4:00	137,77	106,21	31,56	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1			48,55	46,28		
22/8/24 5:00	139,67	110,55	29,12	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1			48,53	47,85		
22/8/24 6:00	144,99	116,00	28,93	0,06	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1			48,37	47,50		
22/8/24 7:00	157,20	128,22	26,71	2,27	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55		
22/8/24 8:00	174,46	147,77	20,78	5,91	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 9:00	189,03	165,64	13,87	9,52	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 10:00	199,24	176,53	9,65	13,06	1	1			1	1	1	1				5	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 11:00	202,70	178,54	8,28	15,88	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 12:00	207,09	178,51	11,07	17,51	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 13:00	213,76	181,77	14,43	17,55	1	1			1	1	1	1				6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 14:00	215,52	183,93	14,56	17,03	1	1			1	1	1	1				8	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 15:00	212,05	180,51	15,89	15,65	1	1			1	1	1	1				19	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 16:00	210,74	180,97	16,33	13,44	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 17:00	212,84	184,94	17,90	10,00	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 18:00	214,88	191,86	17,43	5,59	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 19:00	212,15	191,83	18,21	2,10	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 20:00	209,17	195,45	12,80	0,92	1	1			1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 21:00	196,35	187,46	8,89	0,00	1	1			1	1	1	1				11	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 22:00	184,13	173,28	10,85	0,00	1	1			1	1	1	1		1		5	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55		
22/8/24 23:00	172,45	162,72	9,73	0,00	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,48		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις