

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	37,02	28,67	8,35			1	1	1	1					
	01:00	34,43	30,12	4,31			1	1	1	1					
	02:00	32,18	30,51	1,66			1	1	1	1					
	03:00	30,33	27,91	2,43			1	1	1	1					
	04:00	29,19	26,21	2,98			1	1	1	1					
	05:00	29,07	26,49	2,58			1	1	1	1					
	06:00	30,04	27,61	2,44			1	1	1	1					
	07:00	32,64	30,02	2,62		1	1	1	1	1					
	08:00	35,36	32,73	2,63		1	1	1	1	1					
	09:00	39,90	37,04	2,86		1	1	1	1	1	1				
	10:00	42,74	38,34	4,40		1	1	1	1	1	1				
	11:00	44,88	40,19	4,69		1	1	1	1	1	1				
	12:00	46,09	40,16	5,93		1	1	1	1	1	1				
	13:00	46,49	39,51	6,99		1	1	1	1	1	1				
	14:00	46,26	39,72	6,53		1	1	1	1	1	1				
	15:00	45,81	39,27	6,54		1	1	1	1	1	1				
	16:00	45,84	38,26	7,58		1	1	1	1	1	1				
	17:00	46,66	37,48	9,18		1	1	1	1	1	1				
	18:00	47,75	37,88	9,88		1	1	1	1	1	1				
	19:00	47,23	39,22	8,01		1	1	1	1	1	1				
	20:00	46,73	39,52	7,21		1	1	1	1	1	1				
	21:00	45,38	39,13	6,25		1	1	1	1	1	1				
	22:00	42,58	36,68	5,90			1	1	1	1	1				
	23:00	39,26	36,35	2,91			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης