

ΗΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ											Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
27/8/24 0:00	168,00	166,74	1,26	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
27/8/24 1:00	162,00	160,75	1,25	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 2:00	155,00	153,82	1,18	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 3:00	148,00	146,93	1,07	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	
27/8/24 4:00	142,00	141,02	0,98	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
27/8/24 5:00	144,00	143,15	0,85	0,00	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	
27/8/24 6:00	151,00	150,35	0,64	0,01	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 7:00	160,00	157,46	0,38	2,16	1	1			1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 8:00	178,00	171,13	0,21	6,66	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 9:00	195,00	184,30	0,14	10,56	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 10:00	201,00	187,31	0,19	13,50	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 11:00	208,00	192,01	0,48	15,51	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 12:00	211,00	193,55	0,97	16,48	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 13:00	218,00	199,99	1,41	16,60	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 14:00	219,00	201,34	1,72	15,94	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 15:00	216,00	199,52	1,99	14,49	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 16:00	215,00	200,04	2,56	12,40	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 17:00	217,00	204,43	3,47	9,10	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 18:00	214,00	205,53	4,21	4,26	1	1		1	1	1	1		1			15	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 19:00	203,00	197,70	4,61	0,69	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 20:00	201,00	196,10	4,90	0,00	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 21:00	199,00	194,09	4,91	0,00	1	1		1	1	1	1		1			5	1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 22:00	187,00	182,18	4,82	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1
27/8/24 23:00	181,00	175,88	5,12	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης