

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024											
			Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																					
			9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200					
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατή απορρόφηση Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Ενοικ	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	77,96	74,91	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	01:00	73,59	69,64	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	02:00	69,92	65,01	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	03:00	67,79	62,83	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	04:00	66,38	62,17	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	05:00	66,34	62,76	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,20	15,20
	06:00	64,11	61,26	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1							1	1	1	15,12	15,13
	07:00	69,16	66,53	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	15,20	15,20
	08:00	77,33	74,79	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	15,20	15,20
	09:00	86,17	83,33	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1				1	1	1	15,20	15,20
	10:00	88,28	86,10	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	15,20	15,20
	11:00	88,91	86,95	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	15,20	15,20
	12:00	90,24	88,88	0,25	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	13:00	94,17	93,31	0,16	0,16	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	15,20	15,20
	14:00	94,53	93,31	0,13	0,13	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1			1	1	1	15,20	15,20
	15:00	92,80	91,33	0,11	0,11	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	16:00	93,45	90,63	0,12	0,12	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	17:00	97,76	93,86	0,11	0,11	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	18:00	102,78	99,37	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
	19:00	102,27	100,46	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20
20:00	101,29	99,52	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20	
21:00	96,04	93,89	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20	
22:00	89,35	86,67	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20	
23:00	84,33	81,35	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1	1	15,20	15,20	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης