

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024	00:00	40,27	36,62	3,65		1	1	1	1	1	1				1	11,90	11,90
	01:00	37,39	33,45	3,94		1	1	1	1	1	1					11,03	11,35
	02:00	34,87	31,37	3,50		1	1	1	1		1					11,31	11,25
	03:00	33,36	30,54	2,82		1	1	1	1		1					9,73	9,73
	04:00	32,02	28,90	3,12		1	1	1	1		1					8,72	8,82
	05:00	31,86	26,82	5,04			1	1	1		1					10,57	10,54
	06:00	32,28	26,07	6,22			1	1	1		1					10,91	10,97
	07:00	34,76	27,21	7,55			1	1	1		1					13,07	13,12
	08:00	38,14	31,01	7,13			1	1	1		1					13,57	13,64
	09:00	41,64	34,11	7,53			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	10:00	42,78	33,47	9,31			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	11:00	44,64	35,39	9,25			1	1	1	1	1					13,72	13,73
	12:00	46,98	40,19	6,79		1	1	1	1	1	1			2		13,72	13,73
	13:00	49,24	39,09	10,14		1	1	1	1	1	1			4		13,72	13,73
	14:00	49,04	38,57	10,48		1	1	1	1	1	1			4		13,72	13,73
	15:00	48,57	39,68	8,90		1	1	1	1	1	1			3		13,72	13,73
	16:00	48,25	43,02	5,23		1	1	1	1	1	1			5		13,72	13,73
	17:00	48,67	40,30	8,36		1	1	1	1	1	1			4	3	13,72	13,73
	18:00	49,86	39,80	10,05		1	1	1	1	1	1			2	3	13,72	13,73
	19:00	49,23	39,37	9,86		1	1	1	1	1	1			2	3	13,72	13,73
	20:00	50,03	40,63	9,40		1	1	1	1	1	1			1	3	13,72	13,73
	21:00	48,11	41,14	6,97		1	1	1	1	1	1			3	3	13,72	13,73
	22:00	44,89	39,91	4,97		1	1	1	1	1	1			1	3	13,72	13,73
23:00	42,13	39,57	2,56		1	1	1	1	1	1				2	13,18	13,15	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης