

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	39,45	37,60	1,85		1	1	1	1	1	1				1	11,04	11,03
	01:00	36,77	34,72	2,05		1	1	1	1	1	1					9,03	8,99
	02:00	34,94	32,86	2,07		1	1	1	1		1					11,04	11,28
	03:00	33,41	30,81	2,59		1	1	1	1		1					9,79	9,75
	04:00	32,34	30,22	2,12			1	1	1		1					10,10	10,17
	05:00	32,03	30,44	1,59			1	1	1		1					10,70	10,70
	06:00	31,56	29,95	1,61			1	1	1		1			1		9,33	9,20
	07:00	33,49	31,83	1,66			1	1	1	1	1				2	8,93	9,05
	08:00	36,45	34,84	1,61			1	1	1	1	1					10,84	10,94
	09:00	39,51	38,03	1,48		1	1	1	1	1	1					12,25	12,23
	10:00	41,44	38,15	3,29		1	1	1	1	1	1					13,49	13,52
	11:00	42,99	36,61	6,39		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	12:00	45,15	39,54	5,62		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	47,80	41,13	6,67		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	14:00	47,74	39,62	8,12		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	15:00	47,32	40,04	7,28		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	16:00	46,42	39,06	7,35		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	46,55	36,82	9,73		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
	18:00	47,08	36,08	11,00		1	1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	19:00	46,22	36,53	9,69		1	1	1	1	1	1			1		13,73	13,73
20:00	46,86	38,21	8,64		1	1	1	1	1	1			2	1	13,73	13,73	
21:00	45,49	37,47	8,02		1	1	1	1	1	1			3	1	13,73	13,73	
22:00	42,70	39,47	3,23		1	1	1	1	1	1			3		13,50	13,49	
23:00	40,39	37,82	2,57		1	1	1	1	1	1			1		11,99	11,97	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθω

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης