

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Σάββατο 24/8/2024 | | | | |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|---------------|------------------|---|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | 3,00 | | |
| Η ε ρ ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Μισθ. Ισχύς (MW) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 9,77 | 8,72 | 1,05 | | | 1 | | | 5 | 3 | 2,65 |
| | 01:00 | 9,23 | 8,21 | 1,02 | | | 1 | | | 7 | | 2,65 |
| | 02:00 | 8,73 | 7,18 | 1,55 | | | 1 | | | 6 | | 2,65 |
| | 03:00 | 8,42 | 6,70 | 1,72 | | | 1 | | | 5 | | 2,65 |
| | 04:00 | 8,27 | 6,37 | 1,89 | | | 1 | | | 5 | | 2,65 |
| | 05:00 | 8,04 | 6,28 | 1,76 | | | 1 | | | 4 | | 2,65 |
| | 06:00 | 8,05 | 6,64 | 1,41 | | | 1 | | | 5 | | 2,65 |
| | 07:00 | 8,28 | 6,86 | 1,42 | | | 1 | | | 5 | | 2,65 |
| | 08:00 | 8,97 | 7,30 | 1,67 | | | 1 | | | 6 | | 2,65 |
| | 09:00 | 9,63 | 7,77 | 1,86 | | | 1 | | | 6 | | 2,65 |
| | 10:00 | 9,93 | 8,18 | 1,74 | | | 1 | | | 4 | 2 | 2,65 |
| | 11:00 | 10,30 | 8,30 | 2,00 | | | 1 | | | 3 | 3 | 2,65 |
| | 12:00 | 10,59 | 8,59 | 2,00 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 13:00 | 10,67 | 8,81 | 1,87 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 14:00 | 10,85 | 9,21 | 1,64 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 15:00 | 10,83 | 9,14 | 1,70 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 16:00 | 10,70 | 9,01 | 1,68 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 17:00 | 10,88 | 9,05 | 1,83 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 18:00 | 11,04 | 9,10 | 1,94 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 19:00 | 11,21 | 9,36 | 1,85 | | | 1 | | | 4 | 3 | 2,65 |
| | 20:00 | 11,59 | 9,90 | 1,69 | | | 1 | | | 5 | 3 | 2,65 |
| | 21:00 | 11,45 | 9,88 | 1,57 | | | 1 | | | 5 | 3 | 2,65 |
| | 22:00 | 10,92 | 9,89 | 1,04 | | | 1 | | | 5 | 3 | 2,65 |
| | 23:00 | 10,31 | 9,36 | 0,94 | | | 1 | | | 5 | 3 | 2,65 |
| <p>Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p> | | | | | | | | | | | | |