

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000			
Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024	00:00	4,15	3,19	0,96	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	01:00	3,85	3,04	0,81	1	1	1		1	1			1,07	1,05	
	02:00	3,66	3,42	0,24	1	1	1		1	1			0,88	0,90	
	03:00	3,48	2,73	0,75	1	1	1			1			1,14	1,19	
	04:00	3,33	2,51	0,82	1	1	1			1			1,09	1,09	
	05:00	3,24	2,37	0,87	1	1	1			1			0,99	1,00	
	06:00	3,26	2,41	0,85	1	1	1			1			1,02	1,03	
	07:00	3,34	2,53	0,81	1	1	1			1			1,11	1,09	
	08:00	3,64	2,92	0,72	1	1	1					1	1,04	1,04	
	09:00	4,03	3,30	0,73	1	1	1					1	1,11	1,09	
	10:00	4,23	3,35	0,88	1	1	1				1	1	1,04	1,05	
	11:00	4,36	3,71	0,64	1	1	1				1	1	1,15	1,16	
	12:00	4,42	3,67	0,75	1	1	1				1	1	1,19	1,19	
	13:00	4,47	3,50	0,98	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	14:00	4,41	3,44	0,97	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	15:00	4,36	3,23	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	16:00	4,42	3,30	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	17:00	4,36	3,23	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	18:00	4,43	3,30	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	19:00	4,59	3,47	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
20:00	4,89	3,76	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20		
21:00	4,81	3,69	1,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20		
22:00	4,55	3,45	1,10	1	1	1	1	1				1,20	1,19		
23:00	4,22	3,20	1,03	1	1	1	1	1				1,20	1,20		

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης