

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	H/Z	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024		00:00	21,83	15,67	6,17		1		1	1	1		7,41
		01:00	20,25	13,93	6,32				1	1	1		7,05
		02:00	18,93	13,62	5,31				1	1	1		6,46
		03:00	18,14	13,37	4,78				1	1	1		5,71
		04:00	17,47	12,78	4,68				1	1	1		5,06
		05:00	17,25	12,99	4,26				1	1	1		4,81
		06:00	17,55	13,45	4,09				1	1	1		5,05
		07:00	18,83	13,44	5,39				1	1	1		6,33
		08:00	20,61	14,78	5,83				1	1	1		7,21
		09:00	21,79	16,34	5,45				1	1	1		7,64
		10:00	22,25	17,88	4,37	1				1	1		7,71
		11:00	22,87	19,23	3,64	1				1	1	1	7,86
		12:00	23,83	20,34	3,49	1				1	1	2	7,66
		13:00	24,86	21,47	3,39	1				1	1	3	7,87
		14:00	24,88	20,99	3,90	1				1	1	3	7,70
		15:00	24,54	21,10	3,44	1				1	1	3	7,56
		16:00	24,78	20,90	3,88	1				1	1	3	7,63
		17:00	25,87	21,78	4,09	1	1			1	1	3	7,89
		18:00	27,58	21,92	5,66	1	1				1	3	8,63
		19:00	28,06	21,44	6,62	1	1				1	3	8,73
		20:00	28,05	21,26	6,79	1	1				1	3	8,74
		21:00	26,53	19,85	6,68	1	1				1	2	8,63
		22:00	25,15	19,39	5,76	1	1				1		8,71
		23:00	23,96	18,50	5,46	1	1			1	1		8,40

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος. Λόγω πυρκαγιάς στο ΗΣ τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία τις πρω

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης