

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024	00:00	28,42	27,33	1,09	1	1		1					1		8,65	7,94
	01:00	26,68	25,69	0,99	1	1		1					1		7,01	6,23
	02:00	25,06	24,18	0,88	1	1		1							7,07	6,46
	03:00	24,02	23,04	0,98	1	1		1							6,50	5,71
	04:00	23,41	21,80	1,61	1	1		1							5,23	4,50
	05:00	22,89	21,12	1,77	1	1		1							4,83	4,09
	06:00	22,69	20,75	1,94	1	1		1							5,01	4,29
	07:00	24,40	21,89	2,51	1	1		1							6,47	5,76
	08:00	27,73	24,71	3,02	1	1		1							8,60	7,56
	09:00	30,71	27,83	2,88	1		1	1							8,49	7,82
	10:00	31,32	27,87	3,45	1		1	1							9,58	9,14
	11:00	31,36	27,86	3,50	1		1	1						2	10,15	9,35
	12:00	32,15	28,16	3,99	1		1	1						2	10,25	10,11
	13:00	33,44	29,40	4,04	1		1	1						2	10,25	10,43
	14:00	33,94	30,00	3,95	1		1	1						4	10,25	10,02
	15:00	33,79	29,63	4,17	1		1	1						4	10,25	9,83
	16:00	34,06	29,59	4,48	1		1	1						4	10,25	10,27
	17:00	34,29	29,35	4,93	1		1	1						4	10,25	10,32
	18:00	34,85	28,83	6,02	1		1	1						4	10,25	10,42
	19:00	34,34	29,35	4,99	1		1	1						4	10,25	10,40
	20:00	35,38	31,26	4,12	1		1	1						4	10,25	10,43
	21:00	34,19	29,23	4,96	1		1	1						4	10,24	10,20
	22:00	32,87	26,24	6,63	1		1	1						1	10,15	10,03
	23:00	32,54	27,37	5,17	1		1	1							10,25	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η G4 και η G3 λειτουργούν σε ισχύ έως 10WM. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΑΠ ΨΑΡΩΝ, ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και ΑΠ ΑΙΠΟΣ παρουσιάζουν πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης