

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
23/8/24 0:00	160,14	148,78	11,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,81	46,95
23/8/24 1:00	149,33	139,10	10,23	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		43,44	43,16
23/8/24 2:00	142,82	132,42	10,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		38,96	38,89
23/8/24 3:00	138,55	130,52	8,02	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			39,57	39,46
23/8/24 4:00	135,82	129,45	6,36	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			36,90	36,87
23/8/24 5:00	137,40	133,05	4,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			36,51	36,29
23/8/24 6:00	142,29	138,06	4,18	0,05	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		36,22	36,34
23/8/24 7:00	157,75	153,16	2,44	2,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		45,84	45,82
23/8/24 8:00	177,95	169,95	1,90	6,10	1	1			1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 9:00	195,48	183,32	2,14	10,02	1	1			1	1	1					18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 10:00	205,94	191,84	1,48	12,62	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 11:00	210,52	192,72	1,99	15,81	1	1			1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 12:00	214,66	195,32	2,42	16,92	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 13:00	220,65	201,12	2,56	16,98	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 14:00	220,63	200,60	3,42	16,61	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 15:00	217,13	198,07	3,74	15,32	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 16:00	216,52	197,20	6,22	13,09	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 17:00	219,47	201,58	7,96	9,92	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 18:00	220,30	207,58	7,21	5,51	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 19:00	217,57	207,49	8,03	2,05	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 20:00	215,06	204,32	9,07	1,67	1	1		1	1	1	1		1			18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 21:00	202,13	191,79	9,84	0,50	1	1		1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 22:00	188,19	177,87	10,31	0,00	1	1		1	1	1	1		1			4	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
23/8/24 23:00	176,43	165,91	10,52	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις