

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK
24/8/24 0:00	164,81	153,37	11,44	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		46,49	46,49
24/8/24 1:00	155,15	134,67	20,48	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		46,45	46,08
24/8/24 2:00	148,87	128,55	20,31	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			47,24	47,39
24/8/24 3:00	143,56	127,58	15,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			45,05	45,06
24/8/24 4:00	141,67	122,23	19,43	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			42,97	43,15
24/8/24 5:00	143,91	126,14	17,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			45,26	45,23
24/8/24 6:00	148,14	134,27	13,83	0,04	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,07	48,05
24/8/24 7:00	161,25	143,76	14,96	2,53	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1			48,46	48,52
24/8/24 8:00	179,27	156,81	15,66	6,81	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1			48,34	48,55
24/8/24 9:00	196,29	171,98	13,36	10,95	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		42,35	48,55
24/8/24 10:00	206,61	179,38	13,04	14,18	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	45,66	48,55
24/8/24 11:00	209,24	180,56	12,74	15,94	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 12:00	214,99	181,98	15,97	17,04	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 13:00	223,91	185,90	19,67	18,34	1	1		1	1	1	1					10	1	1	1	1	1	1	1	1	47,15	48,55
24/8/24 14:00	224,84	186,47	20,54	17,83	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 15:00	222,54	183,20	22,63	16,72	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 16:00	221,92	189,67	17,67	14,58	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 17:00	223,46	194,19	17,97	11,30	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 18:00	223,09	195,79	21,07	6,22	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 19:00	218,08	193,81	22,43	1,84	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 20:00	215,61	194,60	19,91	1,10	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 21:00	205,44	185,60	19,84	0,00	1	1		1	1	1	1					13	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 22:00	193,92	173,98	19,94	0,00	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
24/8/24 23:00	182,19	166,03	16,16	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις