

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
25/8/24 0:00	169,68	158,42	11,26	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,07	48,10
25/8/24 1:00	159,11	151,58	7,52	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		46,18	46,21
25/8/24 2:00	150,54	142,84	7,69	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		39,74	39,64
25/8/24 3:00	144,19	140,26	3,92	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			37,91	38,73
25/8/24 4:00	139,80	139,57	0,22	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1		1	1				25,80	37,13
25/8/24 5:00	121,21	121,16	0,04	0,00	1	1		1	1	1	1		1			0	1	1		1	1				30,58	19,95
25/8/24 6:00	142,49	141,84	0,61	0,04	1	1		1	1	1	1		1		1	0	1	1		1	1				30,05	38,05
25/8/24 7:00	154,97	151,71	0,66	2,60	1	1		1	1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1				36,10	42,14
25/8/24 8:00	172,90	164,59	0,99	7,32	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,06	45,98
25/8/24 9:00	187,70	174,24	1,77	11,69	1	1		1	1	1	1					3	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 10:00	197,11	179,30	2,72	15,10	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 11:00	201,26	179,20	4,90	17,16	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 12:00	205,90	182,13	5,74	18,03	1	1		1	1	1	1					13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 13:00	211,36	186,80	6,37	18,20	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 14:00	212,19	187,33	7,32	17,54	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 15:00	209,47	183,42	9,82	16,23	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 16:00	208,64	184,14	10,55	13,95	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 17:00	211,38	187,38	13,39	10,60	1	1		1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 18:00	212,18	192,63	13,97	5,58	1	1		1	1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 19:00	209,66	194,70	13,28	1,68	1	1		1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 20:00	209,75	196,30	12,21	1,24	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 21:00	202,05	192,20	9,85	0,00	1	1		1	1	1	1		1			13	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 22:00	190,32	180,58	9,74	0,00	1	1		1	1	1	1		1			5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
25/8/24 23:00	177,75	168,55	9,19	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω γενικής διακοπής Υ/Σ Γενναδίου λόγω εργασιών (04:00-07:00).
2. Λειτουργία ΑΕΡ2 και ΑΕΡ4 λόγω γενικής διακοπής Υ/Σ Γενναδίου (04:00-07:00).