

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | Κυριακή 25/8/2024 | | | | | |
|----------------|----------------|---|-----|----|-----|-------------------|-----|-----|------|-----|-----------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | 7,3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 10,5 | 8,5 | 1 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G30 | G29 | H/Z (x50) |
| Κυριακή | 25/08/24 0:00 | 47,29 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| | 25/08/24 1:00 | 45,48 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | 25/08/24 2:00 | 43,42 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 25/08/24 3:00 | 42,60 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 25/08/24 4:00 | 41,53 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 25/08/24 5:00 | 42,05 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | 25/08/24 6:00 | 44,35 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | 25/08/24 7:00 | 48,40 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| | 25/08/24 8:00 | 53,21 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| | 25/08/24 9:00 | 56,80 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 26 |
| | 25/08/24 10:00 | 59,29 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 29 |
| | 25/08/24 11:00 | 60,58 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 25/08/24 12:00 | 62,64 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 31 |
| | 25/08/24 13:00 | 60,48 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 29 |
| | 25/08/24 14:00 | 57,70 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 24 |
| | 25/08/24 15:00 | 57,55 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 25 |
| | 25/08/24 16:00 | 57,62 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 26 |
| | 25/08/24 17:00 | 58,71 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 27 |
| | 25/08/24 18:00 | 58,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 26 |
| | 25/08/24 19:00 | 56,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 25/08/24 20:00 | 57,07 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 25/08/24 21:00 | 56,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 25 | |
| 25/08/24 22:00 | 50,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 25/08/24 23:00 | 47,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 17 | |

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.