

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024	00:00	36,76	34,35	2,41			1	1	1	1	1					11,37	11,33	
	01:00	34,30	31,72	2,58			1	1	1	1	1					8,92	8,85	
	02:00	32,41	29,43	2,98			1	1	1	1	1					7,60	7,82	
	03:00	30,86	27,61	3,26			1	1	1	1						9,12	9,09	
	04:00	29,84	25,86	3,99			1	1	1	1						9,09	9,11	
	05:00	30,05	24,37	5,68			1	1	1	1						9,48	9,51	
	06:00	30,65	24,75	5,91			1	1	1	1						10,11	10,11	
	07:00	34,15	28,47	5,67		1	1	1	1	1						12,19	12,27	
	08:00	37,77	35,46	2,31		1	1	1	1	1				4		1	12,29	12,30
	09:00	41,29	38,51	2,78		1	1	1	1	1				5		4	13,70	13,71
	10:00	43,34	38,43	4,91		1	1	1	1	1	1			4		1	13,69	13,64
	11:00	44,89	38,42	6,48		1	1	1	1	1	1					2	13,73	13,73
	12:00	46,89	40,87	6,03		1	1	1	1	1	1			2		4	13,73	13,73
	13:00	49,09	44,90	4,20		1	1	1	1	1	1			5		3	13,73	13,73
	14:00	49,27	46,11	3,16		1	1	1	1	1	1			5		4	13,73	13,73
	15:00	47,92	43,78	4,14		1	1	1	1	1	1			4		5	13,73	13,73
	16:00	47,60	43,25	4,35		1	1	1	1	1	1			4		5	13,73	13,73
	17:00	47,62	44,24	3,38		1	1	1	1	1	1			4		5	13,73	13,73
	18:00	47,82	45,81	2,01		1	1	1	1	1	1			4		5	13,73	13,73
	19:00	47,06	43,66	3,40		1	1	1	1	1	1			5		5	13,72	13,73
20:00	48,15	41,73	6,42		1	1	1	1	1	1			3		5	13,72	13,73	
21:00	47,23	41,83	5,39		1	1	1	1	1	1			3		5	13,72	13,73	
22:00	44,68	38,60	6,08		1	1	1	1	1	1					3	13,72	13,73	
23:00	41,57	35,87	5,70		1	1	1	1	1	1						13,37	13,36	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης