

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)							
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK			
26/8/24 0:00	165,10	155,86	9,24	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,48	48,52
26/8/24 1:00	154,34	145,58	8,76	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,39	40,95
26/8/24 2:00	146,29	139,43	6,86	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40,02	39,91
26/8/24 3:00	141,17	135,32	5,85	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,67	38,61
26/8/24 4:00	138,10	133,58	4,51	0,00	1	1			1	1	1	4,51				0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,49	39,50
26/8/24 5:00	139,58	136,50	3,07	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39,18	38,77
26/8/24 6:00	144,79	141,99	2,75	0,05	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,30	38,37
26/8/24 7:00	161,08	156,47	1,72	2,88	1	1			1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47,78	47,88
26/8/24 8:00	181,49	171,70	2,22	7,58	1	1			1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 9:00	197,06	183,68	2,11	11,28	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 10:00	206,02	189,94	2,34	13,74	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 11:00	207,90	189,73	2,54	15,63	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 12:00	211,90	192,97	2,41	16,52	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 13:00	218,42	199,90	2,16	16,36	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 14:00	219,72	200,82	1,82	17,07	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 15:00	216,47	197,82	1,54	17,11	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 16:00	215,09	198,29	1,96	14,85	1	1			1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 17:00	201,10	187,27	2,81	11,02	1	1			1	1	1	1		1		16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,46	48,41
26/8/24 18:00	210,82	201,84	2,87	6,12	1	1			1	1	1	1		1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 19:00	207,63	204,10	1,96	1,57	1	1			1	1	1	1		1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 20:00	205,01	201,99	3,01	0,00	1	1			1	1	1			1	1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 21:00	193,72	189,35	4,36	0,00	1	1			1	1	1			1	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 22:00	179,87	173,75	6,12	0,00	1	1			1	1	1			1	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
26/8/24 23:00	168,75	162,67	6,08	0,00	1	1			1	1	1			1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- D3, D4,D5 ΑΗΣ με μειωμένη ικανότητα στα 14 MW λόγω ποιότητας καυσίμου (15:00-24:00).