

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100				
Η Ρ Ε Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024	00:00	38,44	35,09	3,35		1	1	1	1	1	1					10,76	10,71
	01:00	35,50	33,49	2,01		1	1	1	1	1	1					8,53	8,47
	02:00	33,47	31,31	2,16		1	1	1	1	1	1					6,66	6,71
	03:00	31,73	29,49	2,24		1	1		1	1	1					9,28	9,43
	04:00	30,71	28,40	2,30		1	1		1	1	1					8,42	8,39
	05:00	30,58	27,45	3,13		1	1		1	1	1					8,69	8,73
	06:00	30,77	26,99	3,78		1	1		1	1	1					9,33	9,33
	07:00	32,92	28,74	4,18		1	1		1	1	1					10,85	10,88
	08:00	36,68	32,79	3,89		1	1	1	1	1	1					10,69	10,60
	09:00	39,41	36,50	2,90		1	1	1	1	1	1					11,96	11,98
	10:00	40,89	38,21	2,68		1	1	1	1	1	1					12,99	13,02
	11:00	43,19	39,96	3,23		1	1	1	1	1	1				2	13,72	13,72
	12:00	45,48	43,37	2,11		1	1	1	1	1	1		2		4	13,73	13,73
	13:00	47,31	45,29	2,02		1	1	1	1	1	1		4		4	13,73	13,73
	14:00	47,04	44,61	2,43		1	1	1	1	1	1		5		4	13,73	13,73
	15:00	46,19	41,56	4,63		1	1	1	1	1	1		4		4	13,73	13,73
	16:00	44,82	43,16	1,66		1	1	1	1	1	1		3		4	13,67	13,69
	17:00	45,85	43,33	2,52		1	1	1	1	1	1		4		4	13,73	13,73
	18:00	47,37	45,72	1,65		1	1	1	1	1	1		4		5	13,73	13,73
	19:00	47,55	45,26	2,29			1	1	1	1	1		5		8	13,73	13,73
20:00	48,39	41,55	6,83			1	1	1	1	1		3		8	13,73	13,73	
21:00	46,36	42,64	3,73			1	1	1	1	1		1		8	13,73	13,73	
22:00	43,23	41,54	1,69			1	1	1	1	1		1		7	13,62	13,64	
23:00	40,07	38,57	1,51			1	1	1	1	1		1		4	12,50	12,49	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης