

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024		00:00	9,31	7,90	1,60		1	1	1						2,04	2,10
		01:00	8,47	7,29	1,69				1	1					2,21	2,22
		02:00	7,89	6,85	1,56				1	1					1,63	1,62
		03:00	7,46	6,23	1,80			1	1						1,81	2,08
		04:00	7,25	5,25	2,52			1	1						2,59	2,58
		05:00	7,19	5,21	2,54			1	1						2,55	2,53
		06:00	7,72	5,66	2,60		1	1	1						2,64	2,60
		07:00	8,22	5,99	2,78		1	1	1						2,80	2,80
		08:00	9,13	6,79	2,91		1	1	1						3,00	3,02
		09:00	9,78	7,68	2,66		1	1	1						2,79	2,76
		10:00	9,96	7,87	2,64				1	1					3,01	3,04
		11:00	10,19	8,26	2,49				1	1					3,01	3,04
		12:00	10,59	8,59	2,51				1	1					3,01	3,04
		13:00	11,05	9,18	2,40			1	1	1					3,01	3,04
		14:00	10,86	8,91	2,51			1	1	1					3,01	3,04
		15:00	10,60	8,61	2,54				1	1					3,01	3,04
		16:00	10,52	8,81	2,21				1	1					3,01	3,04
		17:00	10,97	9,17	2,27			1	1	1					3,01	3,04
		18:00	11,58	9,81	2,14			1	1	1					3,01	3,04
		19:00	11,92	10,71	1,43		1	1	1	1					3,01	3,04
	20:00	12,63	11,67	1,12		1	1	1	1					3,01	3,04	
	21:00	11,95	10,59	1,73		1	1	1	1					3,00	3,03	
	22:00	10,88	8,95	2,49		1		1	1					2,89	2,93	
	23:00	10,01	8,17	2,38		1		1	1					2,67	2,66	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης