

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
00:00	3,76	3,76	0,00	1	1	1	1	1				1,06	1,10	
01:00	3,46	3,46	0,00	1	1	1	1					1,19	1,19	
02:00	3,32	3,32	0,00	1	1	1	1					1,09	1,08	
03:00	3,19	3,19	0,00	1	1	1	1					0,96	0,96	
04:00	3,04	3,04	0,00	1	1	1	1					0,80	0,80	
05:00	2,97	2,95	0,02	1	1	1	1					0,73	0,73	
06:00	2,99	2,99	0,00	1	1	1	1					0,75	0,75	
07:00	3,17	3,17	0,00	1	1	1	1					0,92	0,93	
08:00	3,44	3,44	0,00	1	1	1	1					1,08	1,04	
09:00	3,75	3,75	0,00	1	1	1	1				1	0,90	0,80	
10:00	4,00	4,00	0,00	1	1	1				1	1	0,94	0,96	
11:00	4,14	4,14	0,00	1	1	1				1	1	1,09	1,10	
12:00	4,15	4,11	0,04	1	1	1				1	1	1,12	1,11	
13:00	4,20	4,15	0,06	1	1	1				1	1	1,14	1,15	
14:00	4,17	4,14	0,03	1	1	1				1	1	1,09	1,09	
15:00	4,01	3,89	0,12	1	1	1				1	1	0,92	0,92	
16:00	3,92	3,86	0,06	1	1	1				1	1	0,85	0,85	
17:00	3,99	3,98	0,02	1	1	1				1	1	0,89	0,90	
18:00	4,13	4,12	0,02	1	1	1				1	1	1,04	1,05	
19:00	4,23	4,15	0,08	1	1	1				1	1	1,12	1,12	
20:00	4,49	4,41	0,08	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
21:00	4,37	4,14	0,23	1	1	1				1	1	1,18	1,18	
22:00	4,16	4,03	0,13	1	1	1		1	1			1,07	1,01	
23:00	3,98	3,93	0,05	1	1	1		1	1			1,16	1,16	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης