

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024 | | | | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| Η Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 4,59 | 4,55 | 0,04 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,18 | 0,00 |
| | 01:00 | 4,23 | 4,14 | 0,10 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,17 | 0,00 |
| | 02:00 | 4,08 | 3,95 | 0,13 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 03:00 | 3,91 | 3,67 | 0,24 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,11 | 0,00 |
| | 04:00 | 3,79 | 3,51 | 0,29 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,00 | 0,00 |
| | 05:00 | 3,72 | 3,32 | 0,39 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,04 | 0,00 |
| | 06:00 | 3,67 | 3,28 | 0,39 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 07:00 | 3,81 | 3,45 | 0,36 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,10 | 0,00 |
| | 08:00 | 4,22 | 3,83 | 0,40 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 09:00 | 4,53 | 4,00 | 0,53 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 10:00 | 4,90 | 4,60 | 0,29 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 11:00 | 5,01 | 4,69 | 0,32 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 12:00 | 5,07 | 4,77 | 0,30 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1,19 | 0,00 |
| | 13:00 | 5,29 | 5,06 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 14:00 | 5,27 | 5,13 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 15:00 | 5,16 | 5,08 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 16:00 | 5,01 | 4,96 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 17:00 | 5,05 | 5,03 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 18:00 | 5,27 | 5,21 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 19:00 | 5,38 | 5,26 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 20:00 | 5,60 | 5,31 | 0,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 21:00 | 5,43 | 5,22 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| | 22:00 | 5,20 | 5,00 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 |
| 23:00 | 4,98 | 4,95 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1,20 | 0,00 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης