

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	
27/8/24 0:00	156,73	154,55	2,17	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,42	48,34
27/8/24 1:00	146,24	144,12	2,12	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41,85	41,79
27/8/24 2:00	139,10	136,63	2,47	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38,09	38,25
27/8/24 3:00	134,62	131,94	2,68	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1		37,78	37,66
27/8/24 4:00	131,92	127,87	4,05	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1		35,25	35,14
27/8/24 5:00	134,13	129,06	5,07	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1		37,22	37,24
27/8/24 6:00	139,94	135,50	4,42	0,03	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1		42,61	42,87
27/8/24 7:00	154,76	148,86	3,61	2,28	1	1		1	1	1						9	1	1	1	1	1	1	1	1		48,49	48,51
27/8/24 8:00	175,34	165,43	2,71	7,19	1	1			1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 9:00	190,34	177,93	2,07	10,34	1	1			1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 10:00	199,61	182,94	1,97	14,70	1	1			1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 11:00	202,44	184,23	1,43	16,77	1	1			1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		31,03	23,04
27/8/24 12:00	206,43	187,94	1,63	16,86	1	1			1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		20,57	20,58
27/8/24 13:00	210,36	193,41	2,26	14,70	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		34,82	35,28
27/8/24 14:00	208,67	193,31	2,82	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 15:00	207,36	192,47	2,35	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 16:00	208,27	191,48	4,26	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 17:00	213,62	194,27	6,82	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 18:00	218,21	197,77	7,90	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 19:00	218,41	197,58	8,29	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 20:00	217,29	196,14	8,62	12,53	1	1		1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 21:00	194,47	182,82	11,23	0,42	1	1		1	1	1			1		14	1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 22:00	181,41	168,24	13,17	0,00	1	1		1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
27/8/24 23:00	169,26	160,68	8,58	0,00	1	1		1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω εργασιών στο scada ΚΚΦ (11:00-14:00).