

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	37,93	36,90	1,04			1	1	1	1	1				
	01:00	35,36	34,63	0,73			1	1	1	1	1				
	02:00	33,23	32,75	0,48			1	1	1	1	1				
	03:00	31,62	31,32	0,30				1	1	1	1				
	04:00	30,50	30,32	0,19				1	1	1	1				
	05:00	30,40	30,14	0,26				1	1	1	1				
	06:00	31,14	30,74	0,40				1	1	1	1				
	07:00	33,72	33,23	0,49			1	1	1	1	1				
	08:00	37,79	37,45	0,33			1	1	1	1	1				1
	09:00	41,22	40,88	0,34		1	1	1	1	1	1				1
	10:00	43,62	43,27	0,35		1	1	1	1	1	1				4
	11:00	45,16	44,81	0,35		1	1	1	1	1	1				5
	12:00	45,70	45,10	0,60		1	1	1	1	1	1				6
	13:00	45,55	44,58	0,97		1	1	1	1	1	1				6
	14:00	45,93	44,90	1,04		1	1	1	1	1	1				6
	15:00	44,24	42,93	1,31		1	1	1	1	1	1				4
	16:00	42,55	40,82	1,73		1	1	1	1	1	1				1
	17:00	42,58	40,92	1,65		1	1	1	1	1	1				1
	18:00	44,25	42,89	1,36		1	1	1	1	1	1				4
	19:00	44,97	43,39	1,58		1	1	1	1	1	1				4
	20:00	46,19	43,86	2,33		1	1	1	1	1	1				5
	21:00	45,11	42,11	3,00		1	1	1	1	1	1				4
	22:00	42,63	39,58	3,05		1	1	1	1	1	1				
	23:00	39,66	35,77	3,88				1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης