

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024	00:00	36,72	35,25	1,47			1	1	1	1	1			1	1	10,26	10,26
	01:00	33,92	32,91	1,00			1	1	1	1	1					8,53	8,49
	02:00	31,67	30,11	1,57			1	1	1	1	1					6,27	6,23
	03:00	30,42	28,77	1,65			1	1	1		1					8,75	8,96
	04:00	29,34	27,43	1,91			1	1	1		1					7,94	7,83
	05:00	29,33	27,31	2,02			1		1	1	1					8,82	8,99
	06:00	29,82	28,08	1,74	1	1	1			1			6		7	9,88	10,24
	07:00	32,05	29,16	2,89	1		1			1			8		9	12,74	12,78
	08:00	36,11	32,76	3,34	1		1	1	1	1	1		6		6	12,88	12,80
	09:00	39,34	36,56	2,78			1	1	1	1	1		5		2	12,34	12,37
	10:00	40,56	36,95	3,61			1	1	1	1	1		3			13,35	13,35
	11:00	41,16	38,65	2,51			1	1	1	1	1		4			13,69	13,68
	12:00	42,42	40,17	2,25			1	1	1	1	1		5		2	13,66	13,61
	13:00	44,26	41,07	3,19			1	1	1	1	1		5		2	13,73	13,73
	14:00	43,35	37,96	5,39			1	1	1	1	1		5		2	13,69	13,66
	15:00	42,45	34,06	8,39			1	1	1	1	1		4			13,73	13,73
	16:00	42,20	35,48	6,72			1	1	1	1	1		3			13,73	13,73
	17:00	43,02	35,19	7,83			1	1	1	1	1		3			13,73	13,73
	18:00	43,75	37,84	5,91			1	1	1	1	1		3			13,73	13,73
	19:00	43,82	40,28	3,55			1	1	1	1	1		4			13,73	13,73
20:00	45,39	42,73	2,66		1	1	1	1	1	1		5			13,73	13,73	
21:00	44,09	41,24	2,85		1	1	1	1	1	1		4			13,73	13,73	
22:00	41,24	37,84	3,39		1	1	1	1	1	1		2			12,59	12,54	
23:00	38,51	35,48	3,03		1	1	1	1	1	1					10,82	10,80	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Η ένταξη των μονάδων κατά το διάστημα 06:00 έως 09:00 οφείλεται σε πρόβλημα δικτύου.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης