

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1			
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)							
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ			
28/8/24 0:00	156,95	150,81	6,14	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
28/8/24 1:00	146,92	140,67	6,25	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1	1	1	1	1	1	1			46,42	46,34
28/8/24 2:00	140,75	132,78	7,97	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1	1	1	1			46,21	46,17
28/8/24 3:00	135,81	125,94	9,87	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1	1	1	1			41,09	41,00
28/8/24 4:00	133,00	123,40	9,60	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1	1	1	1			40,08	40,17
28/8/24 5:00	135,60	124,90	10,70	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1			1			47,44	47,47
28/8/24 6:00	141,29	128,20	13,06	0,03	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1		1	1		1			47,58	47,62
28/8/24 7:00	155,99	139,03	14,70	2,26	1	1		1	1	1						5	1	1	1	1	1	1	1		1			48,55	48,55
28/8/24 8:00	174,90	153,90	13,84	7,16	1	1		1	1	1						16	1	1	1	1	1	1	1					48,55	48,55
28/8/24 9:00	190,39	165,19	13,80	11,40	1	1		1	1	1				1		19	1	1	1	1	1	1	1					48,55	48,55
28/8/24 10:00	199,54	170,94	13,65	14,94	1	1		1	1	1				1		19	1	1	1	1	1	1	1					48,55	47,60
28/8/24 11:00	202,58	172,36	12,70	17,53	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 12:00	205,84	177,25	10,62	17,96	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 13:00	212,00	177,93	15,70	18,36	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 14:00	214,78	176,85	19,48	18,44	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 15:00	213,51	178,31	18,05	17,15	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 16:00	210,82	174,97	21,47	14,37	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 17:00	211,04	176,04	24,57	10,43	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 18:00	209,89	183,69	21,46	4,74	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 19:00	204,24	184,82	19,16	0,25	1	1		1	1	1				1		20	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 20:00	202,62	181,61	21,01	0,00	1	1		1	1	1				1		19	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 21:00	191,11	170,67	20,45	0,00	1	1		1	1	1				1		10	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 22:00	177,62	154,02	23,60	0,00	1	1		1	1	1				1		3	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
28/8/24 23:00	165,79	142,33	23,46	0,00	1	1		1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- D4 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 14 MW (07:00-12:00).