| Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,193 | 2,880 | 2,667 | 2,535 | 2,455 | 2,363 | 2,318 | 2,399 | 2,600 | 2,883 | 3,046 | 3,143 | 3,150 | 3,265 | 3,271 | 3,315 | 3,406 | 3,507 | 3,592 | 3,659 | 3,850 | 3,803 | 3,574 | 3,448 | 74,32 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 23 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,332 | 3,175 | 2,960 | 2,820 | 2,751 | 2,640 | 2,545 | 2,561 | 2,748 | 2,893 | 3,163 | 3,226 | 3,224 | 3,411 | 3,435 | 3,481 | 3,483 | 3,551 | 3,628 | 3,640 | 3,784 | 3,869 | 3,599 | 3,516 | 77,43 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 24 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,265 | 3,165 | 2,996 | 2,838 | 2,722 | 2,616 | 2,587 | 2,611 | 2,782 | 2,939 | 3,141 | 3,180 | 3,185 | 3,414 | 3,431 | 3,426 | 3,374 | 3,420 | 3,569 | 3,587 | 3,708 | 3,714 | 3,476 | 3,359 | 76,51 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 25 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,199 | 3,038 | 2,923 | 2,685 | 2,600 | 2,475 | 2,405 | 2,415 | 2,531 | 2,658 | 2,785 | 2,915 | 2,965 | 3,055 | 2,996 | 2,934 | 2,962 | 2,961 | 3,009 | 3,049 | 3,097 | 3,206 | 3,119 | 2,972 | 68,96 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 26 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,888 | 2,734 | 2,435 | 2,261 | 2,197 | 2,147 | 2,155 | 2,185 | 2,367 | 2,517 | 2,724 | 2,804 | 2,866 | 2,957 | 3,037 | 2,968 | 2,965 | 2,988 | 3,108 | 3,115 | 3,223 | 3,157 | 3,007 | 2,878 | 65,68 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 27 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,625 | 2,393 | 2,276 | 2,165 | 2,111 | 2,038 | 2,057 | 2,071 | 2,201 | 2,326 | 2,456 | 2,687 | 2,724 | 2,797 | 2,854 | 2,792 | 2,825 | 2,826 | 2,979 | 2,987 | 3,054 | 3,018 | 2,887 | 2,770 | 61,92 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2024 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 2,507 | 2,256 | 2,144 | 2,009 | 1,975 | 1,941 | 1,968 | 2,006 | 2,184 | 2,321 | 2,441 | 2,571 | 2,613 | 2,715 | 2,729 | 2,624 | 2,767 | 2,779 | 2,748 | 2,884 | 3,051 | 2,945 | 2,802 | 2,675 | 59,66 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Διαθέσιμη |