

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	35,35	31,89	3,46			1	1	1	1	1				
	01:00	32,91	30,49	2,43				1	1	1	1				
	02:00	30,90	29,16	1,74				1	1	1	1				
	03:00	29,37	28,24	1,13				1	1	1	1				
	04:00	28,54	27,57	0,97				1	1	1	1				
	05:00	28,80	27,80	1,01				1	1	1	1				
	06:00	30,15	29,16	0,99				1	1	1	1				
	07:00	34,41	33,47	0,94			1	1	1	1	1				
	08:00	37,12	35,71	1,41			1	1	1	1	1				
	09:00	40,46	39,67	0,79			1	1	1	1	1				4
	10:00	43,06	42,53	0,53		1	1	1	1	1	1				4
	11:00	44,88	44,36	0,52		1	1	1	1	1	1				6
	12:00	45,94	45,32	0,62		1	1	1	1	1	1				7
	13:00	46,06	45,30	0,77		1	1	1	1	1	1				7
	14:00	44,99	43,95	1,04		1	1	1	1	1	1				7
	15:00	43,15	41,85	1,30		1	1	1	1	1	1				4
	16:00	42,14	40,80	1,34		1	1	1	1	1	1				3
	17:00	42,08	40,79	1,28		1	1	1	1	1	1				3
	18:00	43,67	42,52	1,15		1	1	1	1	1	1				5
	19:00	45,39	44,41	0,98		1	1	1	1	1	1				7
	20:00	46,17	45,37	0,80		1	1	1	1	1	1				8
	21:00	45,30	44,46	0,84		1	1	1	1	1	1				8
	22:00	43,06	42,43	0,63		1	1	1	1	1	1				5
	23:00	40,05	39,48	0,57		1	1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί έως 5MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης