

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,100			
Η Ε. Ε. Ρ.	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	35,70	32,80	2,90			1	1	1	1	1					8,91	8,90	
	01:00	33,01	29,96	3,05		1	1		1	1	1					8,64	8,76	
	02:00	31,15	27,88	3,27		1	1		1	1	1					8,84	8,88	
	03:00	29,91	26,43	3,48		1	1		1	1	1					7,63	7,62	
	04:00	28,98	25,18	3,80			1		1	1	1					7,61	7,64	
	05:00	29,34	24,68	4,66			1		1	1	1					9,34	9,34	
	06:00	30,04	24,98	5,06			1		1	1	1					10,04	10,09	
	07:00	32,23	27,38	4,86			1		1	1	1			1		11,66	11,72	
	08:00	35,38	30,79	4,59			1	1	1	1	1					11,60	11,46	
	09:00	38,69	35,01	3,68			1	1	1	1	1					3	12,96	12,82
	10:00	39,64	37,10	2,54		1	1	1			1	1				7	13,47	13,53
	11:00	41,30	39,37	1,94		1	1	1			1	1		1		8	13,39	13,28
	12:00	42,53	41,05	1,49		1	1	1	1	1	1	1				4	12,63	12,66
	13:00	44,50	42,48	2,02		1	1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,72
	14:00	42,82	41,13	1,70		1	1	1	1	1	1	1				4	12,93	12,95
	15:00	41,75	39,84	1,91		1	1	1	1	1	1	1				3	12,36	12,33
	16:00	41,06	39,98	1,08		1	1	1	1	1	1	1				3	11,64	11,65
	17:00	42,07	41,34	0,72		1	1	1	1	1	1	1				3	12,68	12,67
	18:00	44,02	43,40	0,62		1	1	1	1	1	1	1				4	13,64	13,67
	19:00	44,68	44,25	0,43		1	1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	20:00	45,73	44,46	1,27		1	1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	21:00	43,28	41,71	1,57		1	1	1	1	1	1	1				4	13,35	13,34
	22:00	40,24	37,67	2,56		1	1	1	1	1	1	1				2	11,69	11,63
23:00	37,07	34,15	2,93		1	1	1	1	1	1	1					9,74	9,76	

Η μονάδα G10 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης