

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 29/8/2024									
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00							
Π	α	ρ	ε	τ	Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
						00:00	10,30	10,11	0,19		1	1			3	2	2,65
						01:00	9,73	9,48	0,25		1	1			4		2,65
						02:00	9,07	8,61	0,46		1	1			4		2,65
						03:00	8,78	8,38	0,40		1	1			4		2,65
						04:00	8,58	8,52	0,06			1			6		2,65
						05:00	8,49	8,49	0,00			1			7		2,65
						06:00	8,36	8,36	0,00			1			7		2,65
						07:00	8,63	8,59	0,04			1			8		2,65
						08:00	9,37	9,37	0,00			1			8		2,65
						09:00	9,75	9,75	0,00			1			6	2	2,65
						10:00	10,29	10,29	0,00			1			7	2	2,65
						11:00	10,48	10,48	0,00			1			7	2	2,65
						12:00	10,88	10,88	0,00			1			8	2	2,65
						13:00	11,09	11,09	0,00			1			8	2	2,65
						14:00	10,92	10,92	0,00			1			9	2	2,65
						15:00	11,05	11,05	0,00			1			9	2	2,65
						16:00	10,45	10,45	0,00			1			8	2	2,65
						17:00	10,56	10,56	0,00			1			7	2	2,65
						18:00	11,12	11,12	0,00			1			8	2	2,65
						19:00	11,15	11,15	0,00			1			8	2	2,65
						20:00	11,95	11,95	0,00			1			9	2	2,65
						21:00	11,73	11,73	0,00			1			9	2	2,65
						22:00	10,96	10,96	0,00			1			8	2	2,65
						23:00	10,43	10,43	0,00			1			8	2	2,65

Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης