

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024 | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| ΕΡΡ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | H/Z | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | | | | |
| Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 3,43 | 2,56 | 0,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1,16 | 1,15 |
| | 01:00 | 3,21 | 2,59 | 0,62 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 02:00 | 3,08 | 2,69 | 0,39 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,85 | 0,85 |
| | 03:00 | 3,01 | 2,72 | 0,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,78 | 0,78 |
| | 04:00 | 2,87 | 2,47 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,64 | 0,66 |
| | 05:00 | 2,75 | 2,15 | 0,59 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 0,93 | 0,96 |
| | 06:00 | 2,77 | 2,03 | 0,74 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 0,97 | 0,97 |
| | 07:00 | 2,96 | 2,23 | 0,73 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1,02 | 1,02 |
| | 08:00 | 3,44 | 2,98 | 0,47 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,93 | 0,91 |
| | 09:00 | 3,84 | 3,61 | 0,23 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,00 | 0,99 |
| | 10:00 | 4,10 | 3,82 | 0,28 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,06 | 1,06 |
| | 11:00 | 4,22 | 3,96 | 0,27 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,18 | 1,17 |
| | 12:00 | 4,19 | 3,40 | 0,78 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,17 | 1,18 |
| | 13:00 | 4,06 | 3,68 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,13 | 1,11 |
| | 14:00 | 3,94 | 3,72 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,02 | 1,01 |
| | 15:00 | 3,83 | 3,69 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,89 | 0,88 |
| | 16:00 | 3,82 | 3,34 | 0,48 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,85 | 0,84 |
| | 17:00 | 3,91 | 3,34 | 0,57 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 0,97 | 0,97 |
| | 18:00 | 4,02 | 3,35 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,09 | 1,09 |
| | 19:00 | 4,04 | 3,71 | 0,32 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,08 | 1,08 |
| | 20:00 | 4,36 | 3,96 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 21:00 | 4,24 | 4,04 | 0,19 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1,13 | 1,13 |
| | 22:00 | 4,05 | 3,72 | 0,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1,09 | 1,08 |
| | 23:00 | 3,82 | 3,35 | 0,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1,16 | 1,17 |

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |