

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ					ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)													
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ									
29/8/24 0:00	153,81	131,55	22,26	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 1:00	144,97	122,59	22,38	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,01	47,96
29/8/24 2:00	138,92	118,37	20,54	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,16	48,09
29/8/24 3:00	134,66	116,28	18,37	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,03	44,99
29/8/24 4:00	132,41	112,88	19,53	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42,77	42,86
29/8/24 5:00	134,84	114,40	20,44	0,00	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45,10	45,18
29/8/24 6:00	140,21	124,18	16,00	0,02	1	1		1	1	1						1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46,57	46,44
29/8/24 7:00	155,61	136,52	16,55	2,55	1	1		1	1	1						2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,38	48,43
29/8/24 8:00	174,66	149,71	17,02	7,93	1	1		1	1	1						9		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 9:00	190,97	162,81	15,78	12,39	1	1		1	1	1						20		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 10:00	198,55	166,09	16,76	15,71	1	1		1	1	1						19		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 11:00	199,44	163,38	18,34	17,73	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 12:00	203,76	167,33	17,53	18,90	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 13:00	209,39	171,18	19,15	19,06	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 14:00	211,14	167,60	25,10	18,43	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 15:00	208,40	158,94	32,61	16,84	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 16:00	207,80	159,20	34,39	14,21	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 17:00	208,60	162,89	36,06	9,65	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 18:00	208,24	166,43	37,85	3,96	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 19:00	204,47	165,01	39,12	0,34	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 20:00	202,70	163,47	39,23	0,00	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 21:00	191,57	152,39	39,17	0,00	1	1		1	1	1						7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 22:00	178,02	138,98	39,03	0,00	1	1		1	1	1						3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/8/24 23:00	164,71	126,12	38,59	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. D2 ΑΗΣ μειωμένη ικανότητα στα 5 MW λόγω ποιότητας καυσίμου.