

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	
Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	32,42	32,26	0,16				1	1	1	1				
		01:00	30,09	30,00	0,09				1	1	1	1				
		02:00	28,27	28,22	0,06				1	1	1	1				
		03:00	27,40	27,40	0,00				1	1	1	1				
		04:00	26,31	26,31	0,00				1	1	1	1				
		05:00	26,55	26,55	0,00				1	1	1	1				
		06:00	27,40	27,40	0,00				1	1	1	1				
		07:00	30,13	30,13	0,01				1	1	1	1				
		08:00	33,55	33,54	0,01			1	1	1	1	1				
		09:00	36,53	36,53	0,00			1	1	1	1	1				
		10:00	39,01	39,01	0,00		1	1	1	1	1	1				
		11:00	41,23	41,23	0,00		1	1	1	1	1	1			1	
		12:00	42,82	42,82	0,00		1	1	1	1	1	1			3	
		13:00	43,39	43,34	0,05		1	1	1	1	1	1			3	
		14:00	42,54	42,40	0,14		1	1	1	1	1	1			2	
		15:00	41,03	40,74	0,29		1	1	1	1	1	1			1	
		16:00	39,75	39,35	0,40		1	1	1	1	1	1				
		17:00	39,93	39,52	0,42		1	1	1	1	1	1				
		18:00	41,28	40,84	0,44		1	1	1	1	1	1			1	
		19:00	42,06	41,61	0,45		1	1	1	1	1	1			1	
		20:00	42,54	42,23	0,32		1	1	1	1	1	1			2	
		21:00	41,55	41,08	0,47		1	1	1	1	1	1			1	
		22:00	39,41	38,83	0,59		1	1	1	1	1	1				
		23:00	36,56	35,92	0,64			1	1	1	1	1				

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης