

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | Σάββατο 31/8/2024 | | | | |
|----------------|----------------|---|-----|----|-----|-----|-------------------|-----|------|-----|-----------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | 7,3 | 6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 10,5 | 8,5 | 1 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G30 | G29 | H/Z (x50) |
| Σάββατο | 31/08/24 0:00 | 42,82 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | 31/08/24 1:00 | 41,74 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | 31/08/24 2:00 | 38,98 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | 31/08/24 3:00 | 38,16 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 8 |
| | 31/08/24 4:00 | 37,65 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 9 |
| | 31/08/24 5:00 | 39,44 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 11 |
| | 31/08/24 6:00 | 40,84 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 12 |
| | 31/08/24 7:00 | 46,98 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 18 |
| | 31/08/24 8:00 | 53,81 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 25 |
| | 31/08/24 9:00 | 55,37 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 27 |
| | 31/08/24 10:00 | 57,76 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 31/08/24 11:00 | 57,72 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 29 |
| | 31/08/24 12:00 | 59,56 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 31/08/24 13:00 | 59,66 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 31/08/24 14:00 | 58,72 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| | 31/08/24 15:00 | 57,85 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| | 31/08/24 16:00 | 58,05 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 30 |
| | 31/08/24 17:00 | 58,80 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| | 31/08/24 18:00 | 58,24 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| | 31/08/24 19:00 | 58,34 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 31/08/24 20:00 | 58,05 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |
| 31/08/24 21:00 | 55,17 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 31/08/24 22:00 | 51,20 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
| 31/08/24 23:00 | 47,98 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.