

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ
30/8/24 0:00	151,35	114,43	36,92	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1			48,55	48,55
30/8/24 1:00	143,46	107,03	36,43	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1			48,55	48,55
30/8/24 2:00	138,48	101,24	37,24	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55
30/8/24 3:00	134,29	100,14	34,14	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55
30/8/24 4:00	131,93	99,77	32,16	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,53	48,46
30/8/24 5:00	133,81	106,43	27,38	0,00	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55
30/8/24 6:00	139,01	113,78	25,22	0,02	1	1		1	1	1						0		1	1	1		1			48,55	48,55
30/8/24 7:00	152,76	132,64	17,90	2,22	1	1		1	1	1						0		1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 8:00	170,71	154,74	8,94	7,03	1	1		1	1	1					12		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 9:00	187,22	166,16	9,19	11,87	1	1		1	1	1				1	20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 10:00	196,66	171,13	10,00	15,53	1	1		1	1	1				1	20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 11:00	196,40	161,84	17,11	17,45	1	1		1	1	1				1	20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 12:00	203,23	164,52	20,31	18,40	1	1		1	1	1				1	20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 13:00	207,85	163,90	25,41	18,53	1	1		1	1	1				1	20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 14:00	207,99	165,20	24,87	17,93	1	1		1	1	1				1	20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 15:00	204,58	163,70	24,51	16,36	1	1		1	1	1					20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 16:00	203,08	164,75	24,43	13,90	1	1		1	1	1					20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 17:00	204,56	170,80	23,38	10,38	1	1		1	1	1					20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 18:00	203,95	176,74	22,15	5,06	1	1		1	1	1					20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 19:00	198,44	174,45	23,67	0,32	1	1		1	1	1					20		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 20:00	195,88	168,36	27,51	0,00	1	1		1	1	1					16		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 21:00	184,45	155,12	29,33	0,00	1	1		1	1	1					7		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 22:00	172,16	138,50	33,66	0,00	1	1		1	1	1					2		1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
30/8/24 23:00	161,49	130,32	31,17	0,00	1	1		1	1	1					0		1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1. D2 ΑΗΣ (00:00 - 24:00) μειωμένη ικανότητα στα 5MW λόγω ποιότητας καυσίμου.