

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Σάββατο, 31 Αύγουστος 2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ
31/8/24 0:00	151,16	122,74	28,42	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
31/8/24 1:00	142,32	115,94	26,37	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
31/8/24 2:00	136,33	110,59	25,74	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,19	47,27
31/8/24 3:00	131,91	107,07	24,84	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1			48,52	48,51
31/8/24 4:00	130,48	103,20	27,28	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1			48,03	48,11
31/8/24 5:00	131,48	107,33	24,14	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1			1			48,47	48,42
31/8/24 6:00	136,55	113,65	22,87	0,02	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			47,71	47,73
31/8/24 7:00	150,30	125,37	22,30	2,64	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
31/8/24 8:00	168,32	135,04	25,42	7,85	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 9:00	183,29	148,36	21,78	13,15	1	1		1	1	1						0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 10:00	190,13	153,99	20,04	16,10	1	1		1	1	1						3	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 11:00	191,96	157,21	16,87	17,88	1	1		1	1	1						6	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 12:00	194,87	153,60	22,79	18,48	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 13:00	201,62	155,32	27,01	19,29	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 14:00	200,57	154,67	27,46	18,45	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 15:00	196,14	148,97	30,91	16,25	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 16:00	195,76	147,26	34,88	13,63	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 17:00	197,18	150,93	36,44	9,81	1	1		1	1	1						12	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 18:00	196,46	161,12	31,39	3,95	1	1		1	1	1						14	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 19:00	193,01	161,28	31,55	0,17	1	1		1	1	1						20	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 20:00	190,71	154,59	36,11	0,00	1	1		1	1	1						18	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
31/8/24 21:00	179,48	141,89	37,58	0,00	1	1		1	1	1						2	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
31/8/24 22:00	166,84	130,74	36,10	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
31/8/24 23:00	156,16	121,08	35,08	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

- D2 ΑΗΣ (00:00 - 24:00) μειωμένη ικανότητα στα 5MW λόγω ποιότητας καυσίμου.