

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Κυριακή, 1 Σεπτέμβριος 2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	
1/9/24 0:00	145,74	114,25	31,49	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1				1	1	48,55	48,55	
1/9/24 1:00	138,14	107,42	30,72	0,00	1	1		1	1	1						0	1	1	1				1	1	48,55	48,47	
1/9/24 2:00	132,36	101,10	31,26	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1				1	1	48,55	48,36	
1/9/24 3:00	128,15	97,07	31,08	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1				1	1	48,52	47,33	
1/9/24 4:00	126,26	95,35	30,91	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1					1	1	48,55	48,55
1/9/24 5:00	128,15	97,80	30,35	0,00	1	1		1	1	1						0	1		1					1	1	48,55	48,50
1/9/24 6:00	132,43	102,46	29,94	0,02	1	1		1	1	1						0	1		1				1	1	48,55	48,48	
1/9/24 7:00	142,32	109,97	29,87	2,48	1	1		1	1	1						0	1		1				1	1	48,55	48,55	
1/9/24 8:00	154,38	121,98	24,86	7,53	1	1		1	1	1						0	1		1				1	1	48,55	48,53	
1/9/24 9:00	164,78	125,33	28,21	11,23	1	1		1	1	1	1					0	1		1				1	1	48,55	48,55	
1/9/24 10:00	170,08	129,00	26,87	14,21	1	1		1	1	1	1					0	1		1				1	1	48,55	48,55	
1/9/24 11:00	169,95	127,16	26,80	16,00	1	1		1	1	1	1					0	1		1				1	1	48,55	48,55	
1/9/24 12:00	171,82	130,63	25,73	15,46	1	1		1	1	1	1					0	1		1				1	1	48,55	48,55	
1/9/24 13:00	174,72	134,66	23,64	16,42	1	1		1	1	1	1					0	1		1				1	1	48,55	48,55	
1/9/24 14:00	175,05	133,48	26,31	15,25	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 15:00	171,36	124,72	32,35	14,29	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 16:00	170,47	125,60	32,04	12,83	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 17:00	172,56	133,11	30,24	9,21	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 18:00	173,24	145,90	23,40	3,94	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 19:00	172,85	151,15	21,54	0,17	1	1		1	1	1	1					0	1		1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 20:00	174,14	149,34	24,79	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 21:00	166,83	141,08	25,75	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55	
1/9/24 22:00	156,51	133,01	23,49	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,53	48,53	
1/9/24 23:00	145,92	127,78	18,14	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1		43,38	42,79	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1. D2 ΑΗΣ (00:00 - 23:00) μειωμένη ικανότητα στα 5MW λόγω ποιότητας καυσίμου.