

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 30/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,24	3,74	0,49	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,98	3,28	0,69	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	3,77	2,97	0,80	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,62	2,73	0,88	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,59	2,64	0,95	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,42	2,60	0,82	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,41	2,75	0,65	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,63	3,00	0,62	0,01	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,97	3,39	0,57	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,37	3,87	0,50	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,69	4,38	0,30	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	4,92	4,73	0,19	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,08	4,86	0,21	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,20	4,99	0,20	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	5,21	4,73	0,48	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	15:00	5,05	4,33	0,71	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	16:00	4,91	4,18	0,71	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	4,84	4,05	0,79	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	4,86	4,09	0,76	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,03	4,12	0,91	0,00	1		1					1		0,99	0,99
20:00	5,40	4,53	0,86	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99	
21:00	5,34	4,58	0,76	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99	
22:00	4,90	3,98	0,92	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99	
23:00	4,53	3,56	0,97	0,00	1		1			1				0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης