

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 31/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,13	3,16	0,98	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	3,88	2,92	0,97	0,00	1		1							0,99	0,99
	02:00	3,66	2,68	0,97	0,00	1		1							0,99	0,99
	03:00	3,53	2,66	0,87	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,46	2,64	0,81	0,00	1					1				0,99	0,99
	05:00	3,22	2,59	0,63	0,00	1						1			0,92	0,91
	06:00	3,36	2,72	0,64	0,00	1		1			1				0,98	0,98
	07:00	3,50	2,89	0,61	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,84	3,23	0,60	0,01	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,21	3,60	0,60	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,44	3,88	0,56	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	4,67	4,09	0,58	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	4,84	4,16	0,68	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,10	4,38	0,71	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	4,90	4,02	0,87	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	15:00	4,77	3,91	0,85	0,01	1		1				1		2	0,99	0,99
	16:00	4,53	3,62	0,91	0,00	1		1				1		1	0,99	0,99
	17:00	4,47	3,54	0,92	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	18:00	4,60	3,63	0,96	0,01	1		1						1	0,99	0,99
	19:00	4,75	3,78	0,96	0,02	1		1						2	0,99	0,99
20:00	5,06	4,07	0,98	0,02	1		1						2	0,99	0,99	
21:00	4,92	3,93	0,96	0,02	1		1			1	1		1	0,99	0,99	
22:00	4,55	3,59	0,94	0,02	1		1			1				0,99	0,99	
23:00	4,20	3,25	0,93	0,02	1		1			1				0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης