

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου							
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	69,00	65,30	3,69	0,00	1	1	1	1	1	1						1	1		1	
		01:00	65,15	61,16	3,99	1,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1
		02:00	61,57	57,71	3,86	0,00	1	1	1	1	1	1							1	1		1
		03:00	59,25	54,99	4,26	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1
		04:00	57,96	53,17	4,79	0,00	1	1	1	1	1	1							1			1
		05:00	58,79	53,41	5,26	0,11	1	1	1	1	1	1							1			1
		06:00	61,06	55,32	5,64	0,10	1	1	1	1	1	1							1			1
		07:00	65,75	60,28	5,36	0,11	1	1	1	1	1	1							1			1
		08:00	73,01	68,04	4,86	0,11	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		09:00	78,39	73,51	4,76	0,12	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		10:00	80,85	76,14	4,57	0,14	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		11:00	81,72	77,04	4,49	0,19	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		12:00	82,52	78,06	4,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		13:00	82,89	78,46	4,03	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		14:00	82,77	77,58	4,79	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		15:00	82,47	76,39	5,68	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		16:00	83,52	76,33	6,78	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		17:00	86,74	79,27	7,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
		18:00	91,52	85,03	6,09	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1		1
		19:00	92,81	86,59	5,82	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1		1
		20:00	93,02	86,57	6,05	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1		1
		21:00	88,13	81,05	6,68	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1		1	1		1
		22:00	81,37	74,54	6,48	0,34	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1
	23:00	74,63	68,61	5,71	0,31	1	1	1	1	1	1				1			1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης