

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024	00:00	23,89	21,29	2,60			1	1				1	
	01:00	22,34	20,12	2,22			1	1				1	
	02:00	21,20	19,45	1,76			1	1				1	
	03:00	20,30	18,45	1,85			1	1					
	04:00	19,78	17,30	2,48			1	1					
	05:00	19,75	16,90	2,85			1	1					
	06:00	20,26	17,33	2,93			1	1					
	07:00	22,12	18,84	3,28			1	1					1
	08:00	23,82	20,75	3,08			1	1					1
	09:00	25,05	21,77	3,28	1		1	1					
	10:00	25,92	21,80	4,11	1		1	1					
	11:00	26,83	22,72	4,11	1		1	1					
	12:00	28,10	24,61	3,49	1		1	1					
	13:00	28,82	25,93	2,89	1		1	1					
	14:00	29,13	26,84	2,29	1		1	1					
	15:00	28,78	26,65	2,13	1		1	1					
	16:00	28,60	26,38	2,22	1		1	1					
	17:00	28,72	26,36	2,36	1		1	1					
	18:00	28,99	26,31	2,67	1		1	1					
	19:00	28,78	25,90	2,88	1		1	1					
	20:00	29,53	26,38	3,15	1		1	1					
	21:00	28,74	25,28	3,46	1		1	1					
	22:00	26,90	23,57	3,32	1		1	1					
	23:00	25,21	22,07	3,14	1		1	1					

Οι μονάδες G3 και G4 λειτουργούν σε ισχύ έως 10MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης