

HΣ Ρόδοι					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/9/24 0:00	156,00	142,36	13,64	0,00	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1	1		
4/9/24 1:00	148,00	134,01	13,99	0,00	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1			
4/9/24 2:00	144,00	129,02	14,98	0,00	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1			
4/9/24 3:00	140,00	123,84	16,16	0,00	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1			
4/9/24 4:00	137,00	119,99	17,01	0,00	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1			
4/9/24 5:00	138,00	120,37	17,63	0,00	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1			
4/9/24 6:00	140,00	122,30	17,69	0,01	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1			
4/9/24 7:00	153,00	134,32	16,37	2,31	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1	1		
4/9/24 8:00	163,00	141,42	14,15	7,43	1	1	0	0	1	1							1	1	1	1	1	1	
4/9/24 9:00	180,00	155,51	12,44	12,05	1	1	0	0	1	1						20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 10:00	189,00	162,00	11,58	15,42	1	1	0	0	1	1						20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 11:00	191,00	162,36	11,17	17,47	1	1	0	0	1	1						20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 12:00	194,00	164,04	11,49	18,47	1	1	0	0	1	1						20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 13:00	197,00	166,20	12,05	18,75	1	1	0	0	1	1						20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 14:00	200,00	169,48	12,35	18,17	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 15:00	198,00	168,47	12,82	16,71	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 16:00	196,00	168,18	13,47	14,35	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 17:00	195,00	171,05	13,79	10,16	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 18:00	198,00	179,83	14,00	4,17	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 19:00	200,00	185,18	14,37	0,45	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 20:00	201,00	186,31	14,69	0,00	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 21:00	197,00	182,30	14,70	0,00	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 22:00	190,00	175,53	14,47	0,00	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	
4/9/24 23:00	182,00	167,55	14,45	0,00	1	1	0	0	1	1			1			20	1	1	1	1	1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης