

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024	00:00	34,37	30,50	3,87			1	1	1	1	1					9,04	8,93
	01:00	31,62	28,25	3,37			1	1	1	1	1					8,54	8,55
	02:00	29,75	26,63	3,13			1	1	1	1						9,30	9,28
	03:00	28,45	26,38	2,08			1	1	1	1						7,96	7,94
	04:00	28,07	26,69	1,38			1	1	1	1						7,56	7,56
	05:00	28,10	26,25	1,85			1	1	1	1						7,57	7,60
	06:00	28,94	27,11	1,83			1	1	1	1						8,36	8,42
	07:00	31,93	30,10	1,83		1	1	1	1	1						9,26	9,31
	08:00	35,96	33,09	2,87		1	1	1	1	1	1					9,74	9,62
	09:00	38,43	34,51	3,93		1	1	1	1	1	1					11,41	11,41
	10:00	39,79	37,25	2,54		1	1	1	1	1	1					12,12	12,13
	11:00	40,41	38,38	2,02		1	1	1	1	1	1				1	12,20	12,20
	12:00	41,80	38,71	3,09		1	1	1	1	1	1				2	12,92	12,93
	13:00	43,00	39,74	3,27		1	1	1	1	1	1				2	13,71	13,72
	14:00	42,27	39,87	2,39		1	1	1	1	1	1				3	13,22	13,20
	15:00	41,13	39,19	1,95		1	1	1	1	1	1				3	12,09	12,09
	16:00	40,72	38,63	2,09		1	1	1	1	1	1				3	11,76	11,77
	17:00	40,82	39,18	1,64		1	1	1	1	1	1				3	11,79	11,81
	18:00	42,61	41,16	1,45		1	1	1	1	1	1				5	12,68	12,72
	19:00	43,58	39,71	3,88		1	1	1	1	1	1				6	13,35	13,37
20:00	44,82	42,13	2,69		1	1	1	1	1	1				6	13,72	13,72	
21:00	42,02	37,80	4,22		1	1	1	1	1	1				5	12,55	12,52	
22:00	38,81	33,95	4,86		1	1	1	1	1	1				1	11,01	10,98	
23:00	36,17	31,93	4,24				1	1	1	1	1					9,81	9,77

Η μονάδα G5 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης