

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024	00:00	33,55	29,10	4,45			1	1	1	1	1					8,17	8,13
	01:00	31,41	27,16	4,24			1	1	1	1	1					8,36	8,74
	02:00	29,63	25,29	4,34			1	1		1	1					9,68	9,65
	03:00	28,60	25,03	3,57			1	1		1	1					8,69	8,65
	04:00	27,64	24,49	3,15			1	1		1	1					7,65	7,68
	05:00	27,84	25,55	2,28			1	1		1	1					7,88	7,87
	06:00	28,21	26,31	1,90			1	1		1	1					8,21	8,23
	07:00	29,84	28,23	1,61			1	1		1	1					8,45	8,25
	08:00	32,69	29,24	3,45			1	1	1	1	1				2	7,85	7,99
	09:00	35,11	28,49	6,62			1	1	1	1	1					11,44	11,69
	10:00	36,32	32,79	3,54			1	1	1	1	1					11,99	11,91
	11:00	37,83	32,24	5,60			1	1	1	1	1					12,27	12,34
	12:00	38,76	31,21	7,55			1	1	1	1	1					13,14	13,16
	13:00	39,83	31,63	8,20			1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	38,66	30,10	8,56			1	1	1	1	1					13,12	13,15
	15:00	37,06	27,92	9,13			1	1	1		1					13,72	13,73
	16:00	36,69	30,23	6,46			1	1	1		1				1	13,73	13,73
	17:00	37,67	30,00	7,67			1	1	1		1				3	13,73	13,73
	18:00	38,96	29,76	9,20			1	1	1		1				4	13,73	13,73
	19:00	39,34	29,03	10,31			1	1	1		1				4	13,73	13,73
20:00	40,70	29,74	10,96			1	1	1		1				5	13,73	13,73	
21:00	38,81	27,31	11,50			1	1	1		1				3	13,73	13,73	
22:00	35,71	23,29	12,41				1	1		1				2	13,73	13,73	
23:00	32,81	21,47	11,34				1	1		1				1	13,15	13,14	

Η μονάδα G5 λειτουργεί με περιορισμένη ισχύ ως 5MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν ολιγόλεπτες απώλειες επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης