

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100				
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024		00:00	9,72	7,79	1,92		1		1	1						2,35	2,45	
		01:00	8,89	7,07	1,82				1	1							1,98	2,04
		02:00	8,43	6,32	2,11			1		1							2,75	2,88
		03:00	8,07	5,94	2,13		1	1		1							2,50	2,52
		04:00	7,84	5,72	2,12		1	1		1							2,23	2,21
		05:00	7,73	5,73	2,00		1	1		1							2,09	2,08
		06:00	8,18	5,76	2,43		1	1		1							2,53	2,54
		07:00	8,73	6,08	2,64		1	1		1							2,85	2,89
		08:00	9,60	6,97	2,63		1	1		1							3,00	3,03
		09:00	10,33	7,94	2,39	1	1	1		1							3,01	3,04
		10:00	10,62	8,61	2,01	1	1	1		1							2,22	2,32
		11:00	10,73	8,20	2,53				1	1							2,99	3,04
		12:00	10,87	8,29	2,58				1	1							3,01	3,04
		13:00	11,18	8,71	2,47				1	1							3,01	3,04
		14:00	11,02	8,48	2,54				1	1							3,01	3,04
		15:00	10,55	8,22	2,33				1	1							3,01	3,04
		16:00	10,35	8,36	1,99				1	1							3,01	3,04
		17:00	10,71	9,55	1,15	1			1	1							3,01	3,04
		18:00	11,32	10,36	0,96	1			1	1							3,01	3,04
		19:00	11,62	10,74	0,88	1			1	1							3,01	3,04
	20:00	12,15	11,55	0,60	1			1	1					1		3,01	3,04	
	21:00	11,77	11,26	0,51	1			1	1					1		3,01	3,04	
	22:00	10,86	10,07	0,79	1			1	1							2,99	3,02	
	23:00	10,05	9,01	1,05	1			1	1							2,62	2,61	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης