

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	9,34	8,67	0,67				1	1						2,50	2,54
	01:00	8,50	7,98	0,52				1	1						2,11	2,09
	02:00	7,94	7,45	0,50				1	1						1,55	1,56
	03:00	7,60	7,22	0,38				1	1						1,25	1,25
	04:00	7,39	7,20	0,19				1	1						1,09	1,08
	05:00	7,41	7,32	0,09				1	1						1,12	1,11
	06:00	7,83	7,82	0,02				1	1						1,55	1,57
	07:00	8,28	8,28	0,00				1	1						1,99	2,02
	08:00	9,35	9,35	0,00				1	1						2,88	2,89
	09:00	10,17	10,17	0,00	1			1	1						2,80	2,81
	10:00	10,41	10,39	0,02	1			1	1						2,98	2,98
	11:00	10,62	10,61	0,01	1			1	1						2,95	2,93
	12:00	11,23	11,23	0,00	1	1		1	1						2,77	2,78
	13:00	11,35	11,18	0,17	1	1		1	1						2,89	2,90
	14:00	10,93	10,62	0,30	1	1		1	1						2,43	2,33
	15:00	10,40	9,99	0,40	1			1	1						2,74	2,80
	16:00	10,05	9,69	0,36	1			1	1						2,47	2,46
	17:00	10,20	9,94	0,26	1			1	1						2,58	2,60
	18:00	10,86	10,43	0,43	1			1	1						2,94	2,94
	19:00	11,49	11,16	0,33	1	1		1	1						2,77	2,77
20:00	12,09	11,85	0,24	1	1		1	1						3,04	3,04	
21:00	11,56	11,41	0,15	1	1		1	1						2,86	2,85	
22:00	10,63	10,49	0,14	1	1		1	1						2,14	2,17	
23:00	9,88	9,84	0,04	1			1	1						2,30	2,29	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα έως 14:40.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης