

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024 | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,100 | | |
| ΕΡΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 9,14 | 9,05 | 0,09 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1,76 | 1,77 |
| | 01:00 | 8,40 | 8,31 | 0,09 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,90 | 1,90 |
| | 02:00 | 7,84 | 7,82 | 0,02 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,34 | 1,33 |
| | 03:00 | 7,50 | 7,47 | 0,03 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,00 | 0,99 |
| | 04:00 | 7,30 | 6,99 | 0,30 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,79 | 0,79 |
| | 05:00 | 7,38 | 6,74 | 0,64 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,86 | 0,86 |
| | 06:00 | 7,85 | 6,85 | 1,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,31 | 1,33 |
| | 07:00 | 8,27 | 7,13 | 1,13 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,72 | 1,73 |
| | 08:00 | 9,09 | 7,80 | 1,30 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,57 | 2,57 |
| | 09:00 | 9,77 | 8,84 | 0,93 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,01 | 3,01 |
| | 10:00 | 10,03 | 9,46 | 0,57 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,90 | 2,90 |
| | 11:00 | 10,16 | 9,84 | 0,32 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,55 | 2,55 |
| | 12:00 | 10,56 | 10,43 | 0,13 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,95 |
| | 13:00 | 10,55 | 10,48 | 0,07 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,95 | 2,94 |
| | 14:00 | 10,34 | 10,27 | 0,07 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,75 | 2,74 |
| | 15:00 | 9,95 | 9,94 | 0,01 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,37 | 2,36 |
| | 16:00 | 9,64 | 9,60 | 0,05 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,06 | 2,05 |
| | 17:00 | 9,95 | 9,94 | 0,01 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,35 | 2,36 |
| | 18:00 | 10,41 | 10,38 | 0,03 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 2,70 | 2,70 |
| | 19:00 | 10,96 | 10,86 | 0,10 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2,30 | 2,31 |
| 20:00 | 11,47 | 10,87 | 0,61 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2,81 | 2,81 | |
| 21:00 | 10,87 | 10,16 | 0,71 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2,23 | 2,21 | |
| 22:00 | 10,01 | 9,37 | 0,64 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1,96 | 1,99 | |
| 23:00 | 9,34 | 8,70 | 0,64 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1,77 | 1,76 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης