

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100							
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G5		G6		ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9							
Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024		00:00	7,34	6,58	0,76	1	1			1									1,70	1,92	
		01:00	6,87	6,24	0,62	1	1			1										1,46	1,46
		02:00	6,56	5,51	1,05	1	1			1										1,18	1,20
		03:00	6,45	4,87	1,57	1				1										2,03	2,11
		04:00	6,37	4,49	1,88	1				1										2,04	2,02
		05:00	6,42	4,64	1,78	1				1										2,08	2,08
		06:00	6,85	4,91	1,95	1				1										2,38	2,38
		07:00	7,09	5,12	1,97	1				1										2,42	2,44
		08:00	7,60	5,80	1,79	1	1			1										2,75	2,37
		09:00	7,91	5,56	2,35	1	1			1										2,41	2,50
		10:00	8,13	5,97	2,16	1	1			1										2,44	2,71
		11:00	8,34	6,12	2,23	1	1			1										2,44	2,85
		12:00	8,70	6,81	1,89	1	1			1										2,44	3,00
		13:00	8,84	7,50	1,34	1	1			1										2,44	3,04
		14:00	8,58	7,58	1,00	1	1			1										2,44	2,99
		15:00	8,28	7,66	0,62	1	1			1										2,44	2,83
		16:00	8,04	7,70	0,34	1	1			1										2,44	2,61
		17:00	8,41	8,16	0,25					1	1									1,22	1,18
		18:00	9,06	8,78	0,29					1	1									2,13	2,52
		19:00	9,55	9,32	0,23					1	1									2,44	2,95
	20:00	10,10	9,86	0,24					1	1								1	2,44	3,02	
	21:00	9,72	9,52	0,19					1	1									2,44	3,00	
	22:00	8,95	8,79	0,16					1	1									2,35	2,44	
	23:00	8,10	8,08	0,03					1	1									1,62	1,61	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης