

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 2/9/2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	2,00		
α ρ τ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	9,41	9,04	0,37			1			5	2	2,65
	01:00	8,69	8,40	0,29			1			7		2,65
	02:00	8,35	8,20	0,15			1			7		2,65
	03:00	8,58	8,40	0,18			1			7		2,65
	04:00	8,37	8,37	0,00			1			7		2,65
	05:00	8,20	8,20	0,00			1			7		2,65
	06:00	7,91	7,91	0,00			1			7		2,65
	07:00	8,40	8,40	0,00			1			7		2,65
	08:00	7,10	7,10	0,00			1			6		2,65
	09:00	9,01	9,00	0,01			1			5	2	2,65
	10:00	9,55	9,40	0,15			1			6	2	2,65
	11:00	9,68	9,51	0,17			1			6	2	2,65
	12:00	10,16	10,08	0,08			1			7	2	2,65
	13:00	9,94	9,91	0,03			1			7	2	2,65
	14:00	9,86	9,81	0,05			1			7	2	2,65
	15:00	9,86	9,85	0,01			1			7	2	2,65
	16:00	9,75	9,73	0,02			1			7	2	2,65
	17:00	9,94	9,94	0,00			1			7	2	2,65
	18:00	10,20	10,20	0,00			1			7	2	2,65
	19:00	10,42	10,42	0,00			1			7	2	2,65
	20:00	10,95	10,95	0,00			1			8	2	2,65
	21:00	11,04	11,04	0,00			1			8	2	2,65
	22:00	10,44	10,44	0,00			1			8	2	2,65
	23:00	10,00	10,00	0,00			1			7	2	2,65
<p>Παρατηρήσεις: Στον ΑΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.</p> <p>Κατά το διάστημα 08:23-08:41 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης.</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p>												