ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024	00:00	19,56	15,96	3,60		1			1	1		6,49	6,17
	01:00	18,04	14,64	3,40		1				1		5,97	5,80
	02:00	16,95	13,83	3,12		1				1		6,21	5,91
	03:00	16,34	11,80	4,54		1				1		5,72	5,72
	04:00	16,01	11,45	4,56		1				1		5,60	5,60
	05:00	15,90	11,81	4,09		1				1		5,54	5,55
	06:00	16,15	11,62	4,53		1				1		5,68	5,67
	07:00	17,53	13,36	4,17	1	1			1	b		5,70	5,61
	08:00	19,25	15,47	3,78	1	1			1	b		6,98	6,71
	09:00	20,27	16,59	3,67	1	1			1	b		7,18	6,83
	10:00	20,70	16,99	3,71	1	1		1	1	b	1	7,11	6,79
	11:00	21,22	18,70	2,53	1	1		1	1	b		7,34	6,71
	12:00	21,87	18,38	3,49	1	1		1	1	b		7,90	7,31
	13:00	22,70	18,74	3,95	1	1		1	1	bb		8,31	7,94
	14:00	22,65	18,46	4,19	1	1		1	1	b		8,29	7,92
	15:00	21,74	18,57	3,17	1	1		1	1	b		7,85	7,17
	16:00	21,39	18,73	2,65	1	1		1	1	b		7,61	6,84
	17:00	22,22	20,16	2,06	1	1		1	1	b		8,12	7,60
	18:00	23,87	21,72	2,15	1	1		1	1	b		8,16	7,86
	19:00	24,68	22,30	2,39		1		1	1	1		8,36	8,04
	20:00	25,31	22,18	3,13		1		1	1	1		8,65	8,56
	21:00	23,72	21,06	2,67		1		1	1	1		7,89	7,16
	22:00	22,28	20,54	1,73		1		1	1	1		6,63	5,71
	23:00	21,02	19,61	1,41		1		1	1	1		5,42	4,92

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος. Στις 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών των μονάδων G3 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης